

水質検査結果書

住 所 福岡県福岡市中央区天神 3-9-33
K G 天神ビル 2 F
依 頼 者 株式会社 長寿乃里 様

鹿県薬試 第 12230002530 号
発 行 日 令和5年10月17日

公益社団法人 鹿児島県薬剤師会
会長 中田 弘
〒890-8589 鹿児島市牛久保 一丁目8番18号
電 話 099-253-8935 FAX 099-255-2850

採 水 年 月 日	令和5年10月1日	**時**分	天候(前日)	晴	(当日)	晴
施 設 の 名 称	(名 称) 小林工場			(検査目的)	食品衛生法	
	(採水地点) 小林市細野 5 2 7 2 (定期検査)					
検 査 分 類	食品衛生法10項目, 水質基準(単項目)					
採 水 者	(氏 名) 株式会社 長寿乃里			(所 属) 品質管理部		
採 水 時	(気 温) *****			(水 温) *****		
				(残留塩素) *****		
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考		
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下			
2	大腸菌群	検出されない	検出されないこと			
3	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.2mg/L	10mg/L以下			
4	塩素イオン	4.8mg/L	200mg/L以下			
5	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.2mg/L未満	10mg/L以下			
6	pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
7	味	異常なし	異常でないこと			
8	臭気	異常なし	異常でないこと			
9	色度	0.5度未満	5度以下			
10	濁度	0.2度未満	2度以下			
11	ヒ素	0.002mg/L	0.05mg/L以下			
	ー以下余白ー					
判定 (基準等の定めない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。						
備 考						
検 査 期 日	令和5年10月3日 ~ 令和5年10月17日					
検 査 機 関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号					
検 査 責 任 者	田中 瑞穂					